



**INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI
E SULLE MISURE DI PREVENZIONE IN ATTO
PRESSO DEPOSITO DI VIA TOBAGI, ABBIATEGRASSO
(ai sensi dell' Art 26, comma 1, lettera b, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)**

La presente scheda informativa, con cui il Datore di Lavoro adempie agli obblighi relativi all'art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, è uno stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi redatto; di seguito sono elencati i principali rischi potenzialmente presenti e che potrebbero interessare le attività lavorative del vostro personale presso il deposito materiali di Via Tobagi, Abbiategrasso (Mi).

RISCHI POTENZIALI – FATTORI	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p style="text-align: center;">INCENDIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quadri elettrici, corto circuiti impianti elettrici e apparecchiature sotto tensione • Presenza materiale combustibile / infiammabile • Presenza materiale cartaceo • Prodotti chimici, ecc 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Divieto di fumare e usare fiamme libere presso aree critiche 2) Manutenzione ordinaria mezzi estinguenti dislocati nell'area 3) Informazione e formazione 4) Squadra antincendio e primo soccorso 5) Norme emergenza 6) Divieto di accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate 7) Segnaletica antincendio e di sicurezza 8) Manutenzione attrezzature, impianti termici, carrello elevatore, cabina gas 9) Verifica periodica impianto elettrico
<p style="text-align: center;">ESPLOSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postazione ricarica batteria carrello elevatore • Compressore. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Divieto di fumare e usare fiamme libere presso aree critiche 2) Manutenzione ordinaria mezzi estinguenti dislocati nell'area 3) Informazione, formazione e addestramento (per utilizzo carrello elevatore) 4) Squadra antincendio e primo soccorso 5) Norme emergenza 6) Manutenzione attrezzature e carrello elevatore 7) Divieti accesso ai non addetti ai lavori nelle aree potenzialmente interessate 8) Rispetto procedura ricarica carrello elevatore 9) Verifica periodica impianto elettrico
<p style="text-align: center;">INCIAMPAMENTI, SCIVOLAMENTI, URTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza gradini, dislivelli • Pavimento bagnato • Presenza cavi a pavimento, prolunghe, prese multiple • Strutture e impianti fuori terra • Pavimentazione esterna soggetta a ghiaccio, pioggia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informazione e formazione 2) Verifica/rispetto Segnaletica 3) Messa in ordine/pulizia ambienti, soppalco compreso 4) Aree specifiche di passaggio 5) Identificazione ostacoli 6) Corrimano scale 7) Evitare l'utilizzo di prolunghe nelle zone di passaggio 8) Pulizia periodica della pavimentazione 9) In caso di presenza neve o ghiaccio, spargere sabbia e sale davanti all'ingresso
<p style="text-align: center;">INVESTIMENTI-SCHIACCIAMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area movimentazione carrello elevatore • Ricovero mezzi operativi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica/rispetto segnaletica 2) Illuminazione adeguata 3) Informazione formazione ed addestramento (utilizzo carrello elevatore) 4) Divieto accesso ad aree utilizzo carrello elevatore ai non addetti ai lavori 5) Mantenere distanza di sicurezza da area manovra mezzi 6) Utilizzo DPI (Scarpe, stivali)

RISCHI POTENZIALI – FATTORI	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo olii per manutenzione • Utilizzo prodotti chimici in generale (solventi, gasolio, grasso, ecc) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informazione e formazione 2) Divieto di consumare cibo o bevande in fase di lavorazioni 3) Rispetto indicazioni schede di sicurezza 4) Aggiornamento della valutazione rischi in caso di introduzione di nuove sostanze 5) Segregazione area stoccaggio prodotti chimici e divieto di accesso ai non addetti ai lavori 6) Rispettare prescrizioni schede di sicurezza nello stoccaggio prodotti chimici (soprattutto in contenitori identificati) che devono essere sempre presenti 7) Uso DPI (Tute Tyvek, occhiali, maschera polveri e antisolvente, guanti in nitrile) 8) Identificare tutti i contenitori contenenti sostanze chimiche (soprattutto taniche benzina/gasolio)
<p>RUMORE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso attrezzature banco officina • Presenza mezzi operativi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informazione e formazione 2) Ripetere l'analisi ogni 4 anni 3) Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree oggetto di lavorazioni 4) Rispetto segnaletica sicurezza
<p>MANIPOLAZIONE OGGETTI, MERCI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caduta tagli, schiacciamenti durante manipolazione oggetti, attrezzature, (es. da scaffali, soppalco), ecc 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informazione, formazione e addestramento (es. carrello elevatore) 2) Mantenimento ordine su scaffali 3) Divieto accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate e rispetto segnaletica sicurezza 4) Corretta manipolazione merci, anche in fase carico/scarico con apparecchiature di sollevamento 5) Verifica periodica fissaggio scaffalature e rispetto portate 6) Mantenere le distanze da aree movimentazione oggetti 7) Utilizzo DPI (Scarpe, guanti)
<p>CADUTA MATERIALE DALL'ALTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caduta oggetti da scaffali e soppalco • Caduta merce durante movimentazione con apparecchiature di sollevamento 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informazione, formazione e addestramento utilizzo attrezzature accordo Stato-Regioni 2) Rispetto regole depositi materiali, anche sul soppalco 3) Mantenere distanze durante carico/scarico da carrello elevatore e da movimentazione materiale da scaffali e soppalco 4) Corretta posa dei materiali sulle scaffalature e sui ganci appesi ai muri 5) Verifica periodica fissaggio scaffalature e rispetto portate 6) Divieto accesso ai non addetti ai lavori nel deposito 7) Non lanciare oggetti da soppalco e mantenere chiuso cancello presente 8) Eliminare materiale superfluo dal soppalco
<p>CAMPI ELETTROMAGNETICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di quadri elettrici e attrezzature sotto tensione • Fonti esterne 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informazione e formazione 2) Verifica periodica impianto elettrico e relativa conformità
<p>ELETTROCUZIONE-FOLGORAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza quadri elettrici sotto tensione • Attrezzature officina sotto tensione • Presenza cavi a pavimento, prolunghe e prese multiple 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informazione e formazione 2) Divieto di aprire quadri elettrici 3) Manutenzione impianti elettrici sito affidata esternamente 4) Divieto di lavoro su apparecchiature in tensione 5) Rispetto manuale uso/manutenzione attrezzature 6) Rispetto procedura ricarica carrello elevatore

RISCHI POTENZIALI – FATTORI	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>USO ATTREZZATURE, MACCHINE, UTENSILI (che potrebbero causare: Tagli, abrasioni, schiacciamenti, proiezione schegge, ecc)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso attrezzature banco di lavoro • Uso attrezzature per movimentazione carichi e automezzi aziendali 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informazione formazione e addestramento utilizzo attrezzature accordo Stato-Regioni 2) Rispetto segnaletica sulle attrezzature 3) Rispetto manuale uso e programma di manutenzione periodica 4) Verifica conformità apparecchiature e presenza manuali uso da richiedere al fornitore 5) Divieto accesso in officina, magazzino e divieto utilizzo attrezzature ai non addetti ai lavori. 6) Divieto di accedere ad organi in movimento 7) Mantenersi a distanza da chi utilizza attrezzature 8) Verifica attrezzature prima dell'uso 9) Mantenere attrezzature in ordine ed in stato di efficienza 9) Uso DPI (Guanti, scarpe, occhiali, maschera)
<p>RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saldatura in officina 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informazione e formazione 2) Divieto di accesso in officina durante le operazioni di saldatura ai non addetti ai lavori.
<p>AGGRESSIONE-RAPINA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Impianto di video sorveglianza 2) Evitare movimenti e comportamenti inconsulti e improvvisi 3) Informazione e formazione 4) Avvisare forze dell'ordine ai numeri esposti presso la sede
<p>ILLUMINAZIONE NON IDONEA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavori in orari serali • Guasti impianto elettrico 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informazione e formazione 2) Manutenzione ordinaria impianto illuminazione (anche di emergenza)
<p>APPARECCHIATURE A PRESSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature officina (compressore, ecc) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informazione e formazione 2) Divieto ingresso al deposito ai non addetti ai lavori 3) Adeguata manutenzione attrezzature
<p>CADUTA DALL'ALTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caduta da soppalco 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Formazione, informazione 2) Mantenere chiuso cancello su soppalco, con segnaletica orizzontale che ne segnali la presenza 3) Mantenimento ordine e pulizia su soppalco, eliminando materiale superfluo 4) Accesso al soppalco solo se necessario 5) Rispetto portate soppalco 6) Divieto accesso soppalco se non autorizzati

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

- a) MANTENERE LA CALMA, NON FARSISI PRENDERE DAL PANICO.
- b) RISPETTARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAGLI ADDETTI ALLE SQUADRE DI EMERGENZA.
- c) NON RIPRENDERE ASSOLUTAMENTE LE ATTIVITA' LAVORATIVE SENZA AUTORIZZAZIONE.
- d) SEGUIRE LE ISTRUZIONI SOTTO RIPORTATE.

MISURE PREVENTIVE



E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere in tutta l'area aziendale



E' vietato gettare nei cestini mozziconi di sigarette, materiali infiammabili, ecc

IN CASO DI EMERGENZA



Chiunque rilevi fatti anomali che possano fare presumere un'incombente situazione di pericolo DEVE IMMEDIATAMENTE segnalarlo al Coordinatore Emergenza o agli Addetti alle squadre di emergenza, concordando eventualmente con essi (se non sono fisicamente presenti nell'area) l'intervento degli enti competenti (Ambulanza, Polizia, Vigili del Fuoco, ecc).

I NUMERI TELEFONICI SONO ESPOSTI NELL'INTERA AREA AZIENDALE



In caso di **INCENDIO**

- Non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità: intervenire solo se siete a conoscenza delle modalità d'uso degli estintori e senza correre alcun rischio.
- Allontanarsi al più presto dalla zona dell'incendio. Non utilizzare l'ascensore.
- Avvisare il Coordinatore Emergenza o gli Addetti alle squadre di emergenza; in loro assenza telefonare al 115.
- In caso di persona i cui abiti prendono fuoco, avvolgerla con coperta o indumenti non sintetici



In caso di **MALORE** o **INFORTUNIO**:

- Soccorrere le persone, rimanendo con loro fino all'arrivo dei soccorsi.
- Avvisare il Coordinatore Emergenza o gli Addetti alle squadre di emergenza; in loro assenza, telefonare immediatamente al 118
- Collaborare, se possibile, con gli eventuali operatori esterni giunti sul posto.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE



- Abbandonare con calma, ma sollecitamente l'area e dirigersi verso il punto di raccolta, secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore Emergenza o dagli Addetti squadre soccorso ed utilizzando le Uscite di Emergenza (se praticabili).
- Prima di allontanarsi, mettere in sicurezza (spegnere) nei limiti del possibile eventuali attrezzature o materiali che possano creare situazioni di pericolo.



- Evitare di correre, spingere, urlare.
- Non prendere iniziative di alcun genere poiché potrebbero compromettere la vostra incolumità e quella dei colleghi.
- No ritornare sul luogo di lavoro senza avere ricevuto disposizioni in merito da parte del Coordinatore Emergenza o da enti preposti (VVF, ecc)



Le squadre di soccorso sono in grado di muoversi autonomamente per soccorrere ed assistere persone disabili.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE